

**Результаты контрольных замеров по ГПП-110/6кВ
АО "Химико-металлургический завод" за 21-22 декабря 2022 года**

21.12.2022									
№	Наименование ПС	01 (мск)		07 (мск)		14 (мск)		18 (мск)	
		P	Q	P	Q	P	Q	P	Q
1	ПС «159» №1 110/6 кВ, ЗРУ-6 кВ, секция 1, яч. №13 2Т	0,65	0,21	0,81	0,3	0,67	0,21	0,82	0,22
2	ПС «159» №1 110/6 кВ, ЗРУ- 6 кВ, секция 3, яч. №39 2Т	0,61	0,30	1,12	0,46	1,15	0,59	0,96	0,54
3	ПС «159» №1 110/6 кВ, ЗРУ- 6 кВ, секция 2, яч. №10 1Т	0,92	0,30	1,17	0,46	1,22	0,34	1,14	0,33
4	ПС «159» №1 110/6 кВ, ЗРУ- 6 кВ, секция 4, яч. №40 1Т	0,36	0,30	0,75	0,39	0,16	0,13	0,12	0,07
Итого по ГПП -159		2,54	1,11	3,85	1,61	3,20	1,27	3,04	1,16

Главный энергетик



Сак С.П.

Примечание: 1 – единицы измерения P (МВт), Q(Мвар).

