

**Результаты контрольных замеров по ГПП-110/6кВ
 ПАО "Химико-металлургический завод" за 15-16 июня 2022 года**

15.06.2022									
№	Наименование ПС	01 (мск)		07 (мск)		10 (мск)		17 (мск)	
		P	Q	P	Q	P	Q	P	Q
1	ПС «159» №1 110/6 кВ, ЗРУ-6 кВ, секция 1, яч. №13 2Т	0,09	0,06	0,19	0,08	0,16	0,09	0,13	0,06
2	ПС «159» №1 110/6 кВ, ЗРУ- 6 кВ, секция 3, яч. №39 2Т	0,19	0,13	0,6	0,27	0,57	0,28	0,45	0,24
3	ПС «159» №1 110/6 кВ, ЗРУ- 6 кВ, секция 2, яч. №10 1Т	0,62	0,32	1,24	0,78	1,30	0,84	1,07	0,41
4	ПС «159» №1 110/6 кВ, ЗРУ- 6 кВ, секция 4, яч. №40 1Т	0,03	0,02	0,58	0,14	0,58	0,19	0,46	0,09
Итого по ГПП -159		0,93	0,53	2,61	1,27	2,61	1,4	2,11	0,8

Главный энергетик

Сак С.П.

Примечание: 1 – единицы измерения P (МВт), Q(Мвар).