

**Результаты контрольных замеров по ГПП-110/6кВ
 ПАО "Химико-металлургический завод" за 16 декабря 2020 года**

16.12.2020									
№	Наименование ПС	01 (мск)		06 (мск)		14 (мск)		18 (мск)	
		P	Q	P	Q	P	Q	P	Q
1	ПС «159» №1 110/6 кВ, ЗРУ-6 кВ, секция 1, яч. №13	0,96	0,55	0,96	0,58	0,93	0,56	0,99	0,55
2	ПС «159» №1 110/6 кВ, ЗРУ-6 кВ, секция 3, яч. №39	0,65	0,74	0,59	0,69	1	0,81	0,88	0,78
3	ПС «159» №1 110/6 кВ, ЗРУ-6 кВ, секция 2, яч. №10	1,35	0,66	1,33	0,69	1,53	0,74	1,76	0,73
4	ПС «159» №1 110/6 кВ, ЗРУ-6 кВ, секция 4, яч. №40	0,09	0,08	0,09	0,07	0,09	0,07	0,09	0,08
Итого по ГПП -159		3,05	2,03	2,97	2,03	3,55	2,18	3,72	2,14

Главный энергетик

Сак С.П.

Примечание: 1 – единицы измерения P (МВт), Q(Мвар).