

**Результаты контрольных замеров по ГППП-110/6кВ
 ПАО "Химико-металлургический завод" за 17 июня 2020 года**

17.06.2020									
№	Наименование ПС	05.00		11.00		14.00		22.00	
		P	Q	P	Q	P	Q	P	Q
1	ПС «159» №1 110/6 кВ, ЗРУ-6 кВ, секция 1, яч. №13	0,4	0,49	0,38	0,45	0,42	0,56	0,33	0,41
2	ПС «159» №1 110/6 кВ, ЗРУ-6 кВ, секция 3, яч. №39	0,86	0,9	1,00	0,99	0,90	0,83	0,72	0,82
3	ПС «159» №1 110/6 кВ, ЗРУ-6 кВ, секция 2, яч. №10	1,36	1,01	1,51	1,13	1,31	0,87	0,97	0,7
4	ПС «159» №1 110/6 кВ, ЗРУ-6 кВ, секция 4, яч. №40	0,36	0	0,39	0	0,37	0	0,36	0
Итого по ГПП -159		2,98	2,40	3,28	2,57	3,00	2,26	2,38	1,93

Главный энергетик

Сак С.П.

Примечание: 1 – единицы измерения P (МВт), Q(Мвар).