

**Результаты контрольных замеров по ГПП-110/6кВ
 ПАО "Химико-металлургический завод" за 16-17 июня 2021 года**

16.06.2021									
№	Наименование ПС	01 (мск)		06 (мск)		14 (мск)		18 (мск)	
		P	Q	P	Q	P	Q	P	Q
1	ПС «159» №1 110/6 кВ, ЗРУ-6 кВ, секция 1, яч. №13	0,41	0,41	0,55	0,49	0,57	0,5	0,5	0,39
2	ПС «159» №1 110/6 кВ, ЗРУ- 6 кВ, секция 3, яч. №39	0,7	0,69	0,96	0,81	0,96	0,79	0,81	0,71
3	ПС «159» №1 110/6 кВ, ЗРУ- 6 кВ, секция 2, яч. №10	0,81	0,60	1,33	0,97	1,27	0,93	1,08	0,61
4	ПС «159» №1 110/6 кВ, ЗРУ- 6 кВ, секция 4, яч. №40	0,22	0,05	0,28	0,08	0,28	0,07	0,26	0,06
Итого по ГПП -159		2,14	1,75	3,12	2,35	3,08	2,29	2,65	1,77

Главный энергетик

Сак С.П.

Примечание: 1 – единицы измерения P (МВт), Q(Мвар).