


**Результаты контрольных замеров по ГПП-110/6кВ  
 ПАО "Химико-металлургический завод" за 15-16 декабря 2021 года**

15.12.2021									
№	Наименование ПС	01 (мск)		07 (мск)		15 (мск)		18 (мск)	
		P	Q	P	Q	P	Q	P	Q
1	ПС «159» №1 110/6 кВ, ЗРУ-6 кВ, секция 1, яч. №13 2Т	0,91	0,45	1,17	0,59	1,19	0,46	1,06	0,44
2	ПС «159» №1 110/6 кВ, ЗРУ- 6 кВ, секция 3, яч. №39 2Т	0,5	0,53	0,97	0,68	0,83	0,6	0,72	0,59
3	ПС «159» №1 110/6 кВ, ЗРУ- 6 кВ, секция 2, яч. №10 1Т	1,39	0,65	1,71	0,78	1,83	0,66	1,72	0,62
4	ПС «159» №1 110/6 кВ, ЗРУ- 6 кВ, секция 4, яч. №40 1Т	0,19	0,09	1,26	0,45	1,41	0,42	1,78	0,8
<b>Итого по ГПП -159</b>		<b>2,99</b>	<b>1,72</b>	<b>5,11</b>	<b>2,5</b>	<b>5,26</b>	<b>2,14</b>	<b>5,28</b>	<b>2,45</b>

Главный энергетик



Сак С.П.

Примечание: 1 – единицы измерения P (МВт), Q(Мвар).

