

**Результаты контрольных замеров по ГПП-110/6кВ
 ПАО "Химико-металлургический завод" за 18-19 декабря 2019 года**

Отчетный час	ПС «159» №1 110/6 кВ, ЗРУ-6 кВ, секция 1, яч. №13		ПС «159» №1 110/6 кВ, ЗРУ-6 кВ, секция 3, яч. №39		ПС «159» №1 110/6 кВ, ЗРУ-6 кВ, секция 2, яч. №10		ПС «159» №1 110/6 кВ, ЗРУ-6 кВ, секция 4, яч. №40		Итого по ГПП -159	
	P	Q	P	Q	P	Q	P	Q	P	Q
04:00-05:00 18.12.19	0,54	0,54	0,54	0,36	1,08	0,72	0,00	0,00	2,16	1,62
05:00-06:00	0,54	0,54	0,54	0,36	1,08	0,54	0,00	0,00	2,16	1,44
06:00-07:00	0,72	0,36	0,72	0,18	1,26	0,54	0,18	0,18	2,88	1,26
07:00-08:00	0,54	0,36	0,72	0,36	1,08	0,54	0,18	0,18	2,52	1,44
08:00-09:00	0,72	0,54	1,08	0,54	1,44	0,72	0,18	0,00	3,42	1,80
09:00-10:00	0,54	0,54	0,9	0,54	1,26	0,54	0,36	0,00	3,06	1,62
10:00-11:00	0,72	0,36	1,26	0,72	1,26	0,72	0,54	0,00	3,78	1,80
11:00-12:00	0,54	0,36	0,9	0,54	1,26	0,72	0,36	0,00	3,06	1,62
12:00-13:00	0,72	0,54	1,08	0,54	1,26	0,54	0,54	0,00	3,60	1,62
13:00-14:00	0,54	0,36	1,08	0,54	1,44	0,72	0,36	0,00	3,42	1,62
14:00-15:00	0,72	0,54	1,26	0,72	1,26	0,72	0,54	0,00	3,78	1,98
15:00-16:00	0,72	0,36	1,08	0,54	1,62	0,90	0,54	0,00	3,96	1,80
16:00-17:00	0,36	0,36	0,9	0,36	1,08	0,36	0,18	0,18	2,52	1,26
17:00-18:00	0,54	0,36	0,72	0,36	1,26	0,72	0,00	0,00	2,52	1,44
18:00-19:00	0,54	0,54	0,54	0,36	1,26	0,54	0,18	0,18	2,52	1,62
19:00-20:00	0,72	0,54	0,9	0,36	1,80	0,72	0,18	0,00	3,60	1,62
20:00-21:00	0,72	0,36	0,72	0,54	1,62	0,54	0,00	0,18	3,06	1,62
21:00-22:00	0,54	0,54	0,72	0,36	1,44	0,54	0,18	0,00	2,88	1,44
22:00-23:00	0,72	0,54	0,72	0,36	1,44	0,72	0,00	0,18	2,88	1,80
23:00-00:00	0,72	0,36	0,54	0,18	1,08	0,54	0,00	0,00	2,34	1,08
00:00-01:00 19.12.19	0,54	0,54	0,54	0,36	1,08	0,72	0,18	0,18	2,34	1,80
01:00-02:00	0,54	0,36	0,54	0,36	1,08	0,54	0,00	0,00	2,16	1,26
02:00-03:00	0,54	0,36	0,54	0,36	1,08	0,54	0,18	0,18	2,34	1,44
03:00-04:00	0,54	0,54	0,54	0,36	1,08	0,54	0,00	0,00	2,16	1,44
04:00-05:00	0,54	0,54	0,54	0,36	1,08	0,54	0,18	0,00	2,34	1,44

Главный энергетик  Сак С.П.

Результаты контрольных замеров по ГППП-110/6кВ
 ПАО "Химико-металлургический завод" за 18 декабря 2019 года

18.12.2019									
№	Наименование ПС	01 (мск)		06 (мск)		14 (мск)		18 (мск)	
		P	Q	P	Q	P	Q	P	Q
1	ПС «159» №1 110/6 кВ, ЗРУ-6 кВ, секция 1, яч. №13	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
2	ПС «159» №1 110/6 кВ, ЗРУ-6 кВ, секция 3, яч. №39	0,54	0,36	0,9	0,54	0,54	0,36	0,72	0,36
3	ПС «159» №1 110/6 кВ, ЗРУ-6 кВ, секция 2, яч. №10	1,08	0,72	1,26	0,54	1,26	0,54	1,44	0,54
4	ПС «159» №1 110/6 кВ, ЗРУ-6 кВ, секция 4, яч. №40	0	0	0,36	0	0,18	0,18	0,18	0
Итого по ГПП -159		2,16	1,62	3,06	1,62	2,52	1,62	2,88	1,44

Главный энергетик

Сак С.П.

Примечание: 1 – единицы измерения P (МВт), Q(Мвар).